

**Bewertung der Freisetzung von gefährlichen Stoffen  
Bestimmung von Emissionen in die Innenraumluft  
(DIN EN 16516 - Emissionsprüfverfahren gemäß AgBB)**

## Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088

### Prüfung

<b>Hersteller</b>	Brillux GmbH & Co. KG Weseler Str. 401, 48163 Münster
<b>Prüfbericht</b>	2006-0 vom 16.10.2024
<b>Prüfmethodik</b>	DIN ISO 16000-3 (2013-01), DIN ISO 16000-6 (2012-11), DIN EN ISO 16000-9 (2008-04), DIN EN ISO 16000-11 (2006-06), DIN EN 16516 (2020-10)
<b>Probeneingang</b>	23.08.2024
<b>Prüfzeitraum</b>	23.08.2024 – 23.09.2024

### Prüfergebnis

	Ergebnis (mg/m <sup>3</sup> )	Grenzwert (mg/m <sup>3</sup> )	Kriterium bestanden
TVOC	0,003	≤ 1,0	Ja
SVOC	n.n.	≤ 0,1	Ja
R	0,000	≤ 1	Ja
Σ VOC o. NIK	0,003	≤ 0,1	Ja
Σ Cancerogene	n.n.	≤ 0,001	Ja
Formaldehyd	n.n.	≤ 0,120	Ja

\*n.n. = nicht nachweisbar \*u.B. unter Bestimmungsgrenze (Einzelartefakte <0,0005mg/m<sup>3</sup>) \*u.Brg. = unter Berücksichtigungsgrenze (Einzelartefakte mit NIK <0,005 mg/m<sup>3</sup>, Einzelartefakte ohne NIK <0,002 mg/m<sup>3</sup>)

**Nach Art und Umfang der durchgeführten Untersuchung erfüllt das vom Hersteller zugesandte Nassmuster die Anforderungen des AgBB-Schemas (Stand: Juni 2021).  
Das geprüfte Muster emittiert keine gefährlichen Stoffe und ist bei bestimmungsmäßiger Verwendung für Innenräume geeignet.**


### Prüfstelle

Brillux GmbH & Co. KG  
Abteilung Forschung & Entwicklung - Analytik  
Tel. +49 251 7188-799, analytik@brillux.de


### Anmerkung

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Ergebnisse ausschließlich auf die geprüfte Produktprobe 2006-0 beziehen.

Münster, 16.10.2024



i. A. Luca Engel  
verantwortlicher Sachbearbeiter Prüfstelle



i. A. Dr. Dietmar Erber  
Leitung Prüfstelle