



Datum/Date: 29.09.2020-OM/Cey/st-

PRÜFZEUGNIS TEST CERTIFICATE

Nr./No.: 2020 23196/3210

**über die Prüfung der Rutschhemmung von Bodenbelägen für nassbelastete Barfußbereiche
slip resistance test of floorings wet loaded barefoot areas**

- | | | |
|----------|---|---|
| 1 | Auftraggeber/
Customer | Brillux GmbH & Co. KG
Weseler Straße 401
48163 Münster |
| 2 | Prüfmuster/
Test specimen | Bodenbeschichtungen / <i>Floor coatings</i>
Typ / Type: Brillux Floortec 2K-Purolid F 878,
5 % wasserverdünnt + 3 Gew.-% Safe-Step 841
mit ca. 95 ml/m ² Versiegelung |
| 2.1 | Hersteller/
<i>Manufacturer</i> | Brillux GmbH & Co. KG |
| 2.2 | Bauart, Bezeichnung/
<i>Type, designation</i> | Bodenbeschichtung,
entsprechend beiliegender Verlegeanleitung /
<i>Floor coating according to enclosed installation instruction</i> |
| | Kennzeichnung/
<i>Marking</i> | .-. |
| 2.3 | Bestimmungsgemäße
Verwendung/
<i>Intended use</i> | Einsatz in nassbelasteten Barfußbereichen mit Rutschgefahr
<i>Use in wet loaded barefoot areas with slipping hazards</i> |
| 2.4 | Datum der Herstellung/
<i>Date of fabrication</i> | .-. |
| 2.5 | Weitere Angaben/
<i>Further details</i> | Form und Größe /
<i>Shape and size (mm):</i> fugenlos / <i>jointless</i>
Farbe / <i>Colour:</i> weiß / <i>white</i>
Oberfläche / <i>Surface:</i> feinkörnig, feinrau, seidenmatt /
<i>fine grained, fine rough, silk matt</i> |

3 Prüfung/ Testing

- 3.1 Art der Prüfung/
Type of test Baumusterprüfung /
Type-examination
- 3.2 Datum der Prüfung/
Date of testing 23.09.2020
- 3.3 Prüfverfahren, -grundlagen/
Test method, requirements DIN EN 16165; Anhang A (Entwurf 05.2020) und
DGUV Information 207-006
- Prüfergebnis / Test result:
- Gesamtmittelwert des Neigungswinkels: 17,1 °
Total mean of inclination angle
- 4 **Beurteilung, Eignung/
Assessment, suitability** Bewertungsguppe für die Rutschhemmung: A
(Besondere Hinweise/
Special remarks) Evaluation group of slip resistance:

Prüfstellen / Testing institute:

Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung - IFA, Sankt Augustin

Hinweis / Remark:

Die Verlegeanleitung ist Bestandteil dieses Prüfzeugnisses.

The installation guide is part of the test certificate.

Dieses Prüfzeugnis gilt nur in Verbindung mit einem bezeichneten Bodenbelagsmuster.

This certificate is only valid in connection with the indicated flooring sample.

5 Gültigkeit des Prüfzeugnisses/ Validity of Test Certificate

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange die zugrundeliegenden sicherheitstechnischen Anforderungen (3.3) gelten, für alle mit dem Prüfmuster identischen Erzeugnisse, die gefertigt werden bis zum:
As long as the underlying safety-technical requirements (3.3) are in force, the present Test Certificate applies to all products equal to the test specimen and manufactured at the latest on:

28.09.2025

Die Identität der Erzeugnisse mit dem Prüfmuster wird von der Prüfstelle nicht überwacht.
Conformity with the test specimen will not be verified by the testing institute.

**6 Allgemeine Hinweise/
General remarks**

Dieses Prüfzeugnis besteht aus
The present Test Certificate consists of

3

Seiten.
Pages.

Die Seiten 1 bis 3 enthalten das Gesamtergebnis der Prüfung, sie dürfen nur ungekürzt veröffentlicht werden.

Pages 1 to 3 indicate the overall test result; they shall only be published with the full wording being quoted.

Dieses Prüfzeugnis berechtigt n i c h t zur Verwendung des GS-Zeichens, DGUV Test-Zeichens oder CE-Zeichens.

The present Test Certificate does n o t warrant the use of the GS-label, DGUV Test-label or CE-mark.

Im übrigen gilt die Prüf- und Zertifizierungsordnung der Prüf- und Zertifizierungsstellen im DGUV Test in Verbindung mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e.V.

In all other respects the Rules of Procedure for Testing and Certification carried out by the Test and Certification Bodies in DGUV Test shall apply in conjunction with the General Business Conditions of the Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V.

Für die Beurteilung
For the assessment

Für die Prüfung
For the testing



Dipl.-Ing. Olaf Mewes
Fachzertifizierer(in)
Certification officer



Orhan Ceylan
Leiter(in) des Prüflabors
Head of Testlaboratory

System: Brillux Floortec 2K-Purolid F 878 mit Safe-Step 841

Beschichtungsaufbau

Für das Kopfversiegelungs-System freigegebene und geeignete, glatte, nicht strukturierte und fugenlose Oberflächen, wie z. B. Systemaufbauten mit Floortec 2K-Mineralico SL 470, Epoxidharz- und Polyurethanbeschichtungen sowie neue, unbehandelte, vorbereitete Beton- und Zementestrichflächen und freigegebene Fußboden-Nivelliermassen.

Versiegelungssystem

Grundanstrich je nach Untergrund mit 2K-Aqua-Epoxi-Primer 2373 oder Floortec 2K-Aqua-Basis 809, wasserverdünnt

Zwischenanstrich mit Floortec 2K-Purolid F 878.

Versiegelung mit Floortec 2K-Purolid F 878, 5% wasserverdünnt + 3 Gew.-% Floortec Safe-Step 841.

Auftrag mit Microfaser-Farbwalze 1221.

Theor. Verbrauch: ca. 110 ml/m² je Schicht.

Hinweis:

Zur Untergrundvorbehandlung und Verarbeitung die weiteren Angaben in den Praxismerkbüchern der jeweiligen Systemprodukte beachten.

Diese Anlage ist
Bestandteil des
Prüfzeugnisses

Nr 202023196/3210

C. J.